



CERTIFIKAT

Nr 38 26 05

Fjärrvärmecentral Mini City

Innehavare/Utfärdat för/Tillverkare

Alfa Laval Lund AB, Box 38, 372 21 Ronneby

Produktnamn

Mini City

Produktbeskrivning

Fjärrvärmecentral för småhus med dimensionerande varmvattenkapacitet 33 kW och värmekapacitet 12 kW.

Reglerutrustning för varmvatten:

Värmeväxlare Alfa Laval CB20IS-27H med integrerat ställdon, sensor och styrventil 2432N-15 kvs 2,5.

Reglerutrustning för värme:

Alt. 1 Reglercentral Honeywell CMT737 AL-EU

Alt. 2 Reglercentral Alfa Laval Controller 2008

Alt. 3 Reglercentral Siemens RVS46

Intyg

Produkten beskriven ovan uppfyller kraven i SPs certifieringsregler för P-märkning av Fjärrvärmecentraler, SPCR 113 samt Svensk Fjärrvärmes dokument *Certifiering av fjärrvärmecentraler, Tekniska bestämmelser* | F:103-7 | April 2009.

Tillhörande handlingar

Installation och serviceinstruktion Mini City Indirekt, 2011-05-30

Driftinstruktion Mini City Indirekt, 2011-04-19

Märkning

Varje produkt som överensstämmer med den certifierade får förses med ett kvalitetsmärke, avbildat nedan till höger.

Provningsunderlag

Rapport nr 3P03532 daterad 2013-05-30, från SP.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med den 31 maj 2015.


Övrigt


SP övervakar tillverkarens egenkontroll enligt avsnitt 4 och 5 i SPCR 113. Detta är utgåva 4 av detta certifikat, och ersätter tidigare utgåvor. Certifikatet utfärdades ursprungligen den 16 maj 2008.

Borås den 30 maj 2013

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering


Lennart Aronsson
Chef Produktcertifiering


Emma Ekberg
Certifieringsingenjör



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress Tfn / Fax Org.nummer E-post / Internet
SP 010-516 50 00 556464-6874 info@sp.se
Box 857 033-13 55 02 www.sp.se
501 15 Borås

Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

3P03532-01